

Netzrelevante Daten 2017

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 1

Die Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung:

Jahreshöchstlast	Werte 2017
Leistung in kW	127.300
Datum	25.01.2017 10:30
Spannungsebene in kV	20 kV

Siehe hierzu: **Anlage 1** (Jahreslastverlauf 2017)

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 2

Die Netzverluste:

Spannungsebene	110 kV	110/20 kV	20 kV	20/0,4 kV	0,4 kV	Stand
Netzverluste in kWh	697.886	1.993.960	5.184.295	3.389.731	8.673.724	31.12.2017

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 3

Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste:

Siehe hierzu: **Anlage 2** (Summenlast nicht Lastganggemessene 2017)

Siehe hierzu: **Anlage 3** (Summenlast Netzverluste 2017)

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 4

Die Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens:

Hinweis: Das analytische Verfahren wird bei den SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & CO. KG nicht angewendet.

Stand: 31.12.2017

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 5

Die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene:

Höchstlastentnahme	Werte 2017	Werte 2017
Leistung in kW	99.800	5.348
Datum	23.11.2017 10:30	19.01.2017 20:15
Bezug in kWh	456.692.610	19.756.232
Spannungsebene in kV	110 kV	20 kV

Siehe hierzu: **Anlage 4a + 4b** (Summe Einspeisung vorgelagertes Netz 110kV und 20 kV)

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 6

Die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf:

Siehe hierzu: **Anlage 5** (Summe Einspeisung HS 110kV 2017)

Siehe hierzu: **Anlage 6** (Summe Einspeisung MS 20kV 2017)

Siehe hierzu: **Anlage 7** (Summe Einspeisung MS/NS 20kV/0,4kV 2017)

Siehe hierzu: **Anlage 8** (Summe Einspeisung NS 0,4kV 2017)

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 7

Die Mengen und Preise der Verlustenergie:

Bezug in kWh	19.939.595
Preis in €/kWh	0,04106