


Merkblatt W1 Kundenanlage Wasser

DER SWP STADTWERKE PFORZHEIM GmbH & Co.KG FÜR DIE ERSTELLUNG VON WASSERVERSORGUNGSANLAGEN

1. Die Errichtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur durch das Wasserversorgungsunternehmen oder ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen erfolgen.

Zusätzlich zu den TRWI und AVBWasserV sind im Versorgungsbereich der SWP folgende Bestimmungen zu beachten:

2. Das Betätigen von Hausanschlussschiebern ist grundsätzlich untersagt.
3. Unmittelbar nach der Übergabestelle HAE (SWP-Hauptabsperreinrichtung) ist eine lösbare Verbindung (Verschraubung) einzubauen, unabhängig davon, aus welchem Material die SWP-eigene Hausanschlussleitung besteht.



4. Am Ende der Hausanschlussleitung ist eine Hauptabsperreinrichtung (HAE) einzubauen, entweder unmittelbar hinter der Einführung in das Gebäude, oder im Erdreich bzw. in einem Schacht. Diese kennzeichnet den Eigentumsübergang nach AVBWasserV. Bis zum Wassermesserbügel ist die Leitung **sichtbar zu verlegen**, falls diese Leitung länger als 2m ist, muss eine separate Absperreinrichtung vor dem Wassermesserbügel eingebaut werden. Unmittelbar nach dem Wasserzähler ist ein Absperrventil mit Rückflussverhinderer (KFR Ventil) einzubauen.

5. Der Wasserzähler ist frostsicher und gut zugänglich anzubringen (Aufstellraum nach DIN 18012). Er muss leicht abgelesen und ausgewechselt werden können. Eine Überbrückung des Wassermessbügels durch ein Passstück bzw. Schlauch zum Zwecke der Wasserentnahme ist **grundsätzlich untersagt**. Bei Bedarf kann jederzeit ein Bauwasserzähler bei den SWP angefordert werden.
6. Wassernachbehandlungsanlagen, Trinkwassernachspeiseanlagen, Filter und dergleichen sind grundsätzlich nach dem Wasserzähler einzubauen und nach DIN EN 1717 abzusichern.
7. Der DP (Design Pressure) ist der höchste festgelegte Betriebsdruck, mit dem ein System oder eine Druckzone unter normalen Bedingungen (ohne Druckstöße) ständig betrieben werden kann. Dieser ist ggf. vom VIU vor Ort zu überprüfen.
8. In geruchsbehafteten Böden (Friedhöfe, Mülldeponien, landwirtschaftliche Gebäude und dergl.) ist die Verlegung von Kunststoffrohren unzulässig. Ebenso ist die Einführung bzw. Verlegung von Trinkwasserleitungen in Räumen in denen Öl gelagert wird nicht erlaubt, unabhängig davon, welches Rohrmaterial zur Verwendung kommt.
9. Für die Verlegung von Nichttrinkwasserleitungen (Dachablaufwasser) mit Behälternachspeisung aus dem Trinkwassernetz liegt bei den SWP ein zusätzliches Merkblatt W2 vom (31.10.18) vor, das bei Bedarf angefordert werden kann.
10. Der Einbau von DEA Druckerhöhungsanlagen ist meldepflichtig und muss vom Antragsteller oder dessen Beauftragten schriftlich beantragt werden.
11. Der Einbau von Impulsgebern ist meldepflichtig und muss vom Antragsteller oder dessen Beauftragten schriftlich beantragt werden. Die entsprechenden Zähler und Impulsgeber werden von den SWP, oder dessen Vertragsunternehmen, gestellt und installiert. Die Kosten hierzu werden dem Antragsteller in Rechnung gestellt.

Fachbereich: HN-GW-BNÜ
Tel. Nr. 07231 / 3971 - 7223
Fax: 07231 / 3971 - 7209
Email : installation@stadtwerke-pforzheim.de



Bitte senden an SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG, Postfach 10 16 40, 75116 Pforzheim

Hinweis: Meldepflichtig sind alle neu erstellten Wasserleitungen aufgrund § 12 Abs. 2 der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserv) vom 20.06.1980.

1. Grundstück

Gemeinde, Gemarkung		Flz, Flurstück	
Straße, Hausnummer		PLZ, Ort	

2. Kunde

Name, Vorname oder Firma (Ansprechpartner)		Telefon	
Straße, Hausnummer		PLZ, Ort	

3. Leistung

<input type="checkbox"/> Herstellung	<input type="checkbox"/> Änderung	<input type="checkbox"/> Neuanschluss	Wasserzähler: Angabe Größe	m ³
Art der Einrichtung				

4. Termine

Prüfungsunterlagen (Strangschema, etc.) wurden abgegeben am:

Die Einrichtung soll in Betrieb kommen am:

5. Bemerkungen

6. Kontrollvermerk

Ort, Datum	
Kontrollvermerk	 Arbeitsstempel und Unterschrift verantwortlicher Installateur