

Netzrelevante Daten 2018

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 1

Die Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung:

| Spannungsebene | Jahreshöchstlast in kW | Datum |
|----------------|------------------------|------------------|
| 110 kV | 117.240 | 27.11.2018 11:45 |
| 110/20 kV | 117.062 | 27.11.2018 11:45 |
| 20 kV | 122.523 | 19.02.2018 10:15 |
| 20/0,4 kV | 66.880 | 28.02.2019 19:15 |
| 0,4 kV | 62.993 | 28.02.2018 19:15 |

Siehe hierzu: **Anlage 1 a - 1 e** (Jahreslastverlauf 2018)

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 2

Die Netzverluste:

| Spannungsebene | 110 kV | 110/20 kV | 20 kV | 20/0,4 kV | 0,4 kV | Stand |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Netzverluste in kWh | 630.000 | 1.800.000 | 4.680.000 | 3.060.000 | 7.830.000 | 31.12.2018 |

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 3

Die Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden und die Summenlast der Netzverluste:

Siehe hierzu: **Anlage 2** (Summenlast nicht Lastganggemessene 2018)

Siehe hierzu: **Anlage 3** (Summenlast Netzverluste 2018)

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 4

Die Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden und die Restlastkurve der Lastprofilkunden bei Anwendung des analytischen Verfahrens:

Hinweis: Das analytische Verfahren wird bei den SWP Stadtwerke Pforzheim GmbH & CO. KG nicht angewendet.

Stand: 31.12.2018

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 5

Die Höchstentnahmelast und der Bezug aus der vorgelagerten Netzebene:

| Höchstlastentnahme | Werte 2018 | Werte 2018 |
|----------------------|----------------------|------------------|
| Leistung in kW | 104.400 | 5.377 |
| Datum | 17.01.20218 10:15:00 | 27.02.2018 20:15 |
| Bezug in kWh | 477.780.570 | 18.908.761 |
| Spannungsebene in kV | 110 kV | 20 kV |

Siehe hierzu: **Anlage 4a + 4b** (Summe Einspeisung vorgelagertes Netz 110kV und 20 kV)

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 6

Die Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene und im zeitlichen Verlauf:

Siehe hierzu: **Anlage 5** (Summe Einspeisung HS 110kV 2018)

Siehe hierzu: **Anlage 6** (Summe Einspeisung MS 20kV 2018)

Siehe hierzu: **Anlage 7** (Summe Einspeisung MS/NS 20kV/0,4kV 2018)

Siehe hierzu: **Anlage 8** (Summe Einspeisung NS 0,4kV 2018)

§ 17 Stromnetzzugangsverordnung Abs. 2, Nr. 7

Die Mengen und Preise der Verlustenergie:

| | |
|----------------|------------|
| Bezug in kWh | 18.000.000 |
| Preis in €/kWh | 0,0404 |