



Bestand Zählerschrank

SLS &
Überspannungsschutz

APZ-Feld Nachrüstung bei Nichtintegration in den vorhandenen Zählerschrank.

APZ-Feld besteht aus:

- Versorgungsleitung 1,5mm² mit Buchenstecker nach VDE-4100 zum Allgmeinzähler und APZ-Feld
- Absicherung 10 A, 230V 25 kA plombierbar
- Datenleitung vom Rfz zum APZ



APZ-Gehäuse

Beispiel eines Gehäuses:
Hensel Mi 2279 Mi-APZ-
Gehäuse
300x300x170mm
20001499

